



# 시험성적서



1. 성적서 번호 : CT19-029200K
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)중앙알텍
  - 주소 : 대전광역시 서구 월평북로 95 1005(월평동, 만년오피스텔)
3. 시험기간 : 2019년 03월 05일 ~ 2020년 02월 25일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : JA 225-26- DSL
6. 시험방법
  - (1) KS F 2278:2017
  - (2) KS F 3117:2019
7. 시험결과
  - 1) JA 225-26- DSL

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
열관류율	W/(㎡·K)	(1)	0.865	-	A
기밀성	등급	(2)	1		
수밀성 - 10 등급	-	(2)	적합		
내풍압성 - 80 등급	-	(2)	적합		

※ 시험체 구성 : 1) 창틀 재질 - 알루미늄 2) 스페이서 재질 - 합성수지  
 3) 유리 구성 - (외창/내창) 로아 5 mm(소프트코팅-SiN154 II) + 알곤가스 16 mm + 일반 5 mm  
 첨부 1. 시험체 구성, 첨부 2. 열관류율 시험 요약, 첨부 3. 기밀성 시험 요약, 첨부 4. 수밀성 시험 요약  
 첨부 5. 내풍압성 시험 요약, 첨부 6. 시험체 도면, 첨부 7. 시험체 사진  
 ※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

확인	작성자명	김병구	기술책임자명	서준식
----	------	-----	--------	-----

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.  
 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지([www.kcl.re.kr](http://www.kcl.re.kr))에서 확인 가능합니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2020년 02월 25일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장

